

WFFF

brandvårnssektion

I händelse av eldsvåda...

1. **Larma brandkåren => Ring SOS 112**

(Vid ej brådskande fall - ring Södra Roslagens Brandförsvär 08-792 99 00)

2. **Ring Wettersö brandvårn - *det är du själv och dina grannar!***

Ring dina grannar och be om hjälp, **se WFFF's telefonlista**, informera om vilken fastighet det brinner på och be dem ringa andra grannar och vidarebefordra informationen.

Organisera en **allmän samling vid brandsprutan som står i spannmålmagasinet intill stallet**. Alla bör ta med mobiltelefoner med reservbatteri, skottkärror, cykelkärror, vattenkannor med stril och dunkar med lock samt hinkar. Dessutom behövs vatten att dricka och kanske något att äta om släckningsinsatsen drar ut på tiden. Kärrorna behövs för att köra ut brandslangar och om brandsprutan strejkar så behövs de för att köra vattendunkar.

3. **Starta brandlarmet vid dansbanan**

Ring någon som bor nära Wettersö dansbana och be dem starta sirenen. Strömbrytare finns i el-mätarskåpet på åkern nordost om dansbanan.

4. **Markera brandplatsen**

Inne i dansbanan bör det finnas en karta över Wettersö där brandplatsen kan märkas ut så att de som inte fått information via telefon kan få veta var det brinner. Komplettera helst med ett skriftligt meddelande som kan sättas upp på dörren.

5. **Organisera släckningsinsatsen**

Utse ledare för de olika arbetsmomenten. Dessa personer måste kunna kommunicera med hjälp av mobiltelefoner eller budbärare så att vattnet kan släppas på så snart alla slangar är utlagda och kopplade och att order om omgruppering etc. kan vidarebefordras till alla personer i insatsstyrkan.

6. **Chef för hela släckningsinsatsen**

Utse en person till chef samt en assistent till honom att leda hela släckningsinsatsen så att arbetet samordnas och oordning undviks. Övriga ansvariga rapporterar till chefen eller hans assistent. Alla bör veta på vilken plats chefen finns. (Brytpunkt i brandterminologi)

7. **Ansvarig för motorsprutan**

Utse en person plus en assistent till att köra sprutan och organisera transport av sprutan till rätt plats.

8. ***Ansvarig för brandslangar***

Utse en person plus en assistent att ansvara för att slangarna körs fram, läggs ut och kopplas och sedan håller tillsyn över dem. Läckande slangar måste bytas ut och slangar som fått veck måste det rätas ut. Initialt behövs många personer för utläggning av slangarna, men när de väl är kopplade, kan slangläggarna arbeta med manuell släckning eller sättas in på särskilda insatser.

9. ***Ansvarig för information***

Utse en person plus en assistent för att sköta informationen, dels mellan chefen och de som fått ansvarsområden och dels till alla personer som hjälper till med eldsläckningen. Detta kan ske med mobiltelefon och/eller budbärare.

10. ***Ansvarig för manuell släckning***

Utse en person plus en assistent för att organisera manuell släckning med kvast och vattenkanna med stril. Det kan behövas fler ansvariga om de arbetar på skilda brandplatser.

En grundläggande regel är att ingen skall arbeta ensam med släckningsarbete

11. ***Ansvarig för underhåll och sjukvård***

Utse en person plus en assistent för att skaffa fram flaskor med dricksvatten och om släckningen tar lång tid, även mat eller smörgåsar till alla som deltar i släckningen. Hamburgare kan köpas från kioskerna vid Ljusterö och Östanå färjelägen. Även sjukvårdsinsatser kan behövas om någon skadar sig eller blir överhettad / överansträngd.

Släckningsarbete är ansträngande och medför snabbt underskott i kroppens vätskebalans. Alla behöver dricka litervis med vatten under släckningsarbetet för att orka med ansträngningarna. Vattnet bör tappas upp i 1,5l Petflaskor av plast som sedan kan delas ut så att var och en får varsin flaska. Dessutom bör 20l plastdunkar med dricksvatten placeras ut i närheten av dem som deltar i släckningen. Räkna med en dunk per 10 personer. Dunkarna kan behöva påfyllning efter en tid. Räkna med 1,5 liter dryck per person och timme.

12. ***Dra brandsprutan till stranden närmast brandplatsen***

Brandsprutan skall **pumpa vatten från sjön** eftersom det inte finns tillräckligt med vatten i någon brunn på ön.

Försök att hitta någon som har ett fordon som kan bogsera brandsprutan. En traktor, en 4-hjuling eller en gräsklippartraktor kan användas.

Det går också att rulla brandsprutan för hand om tillräckligt många hjälps åt dvs. 6-10 personer. Det kan då underlätta om man binder fast brandsprutans dragstång på en cykelkärra eller skottkärra.

Det finns en kärra utanför spannmålmagasinet som kan användas för transport av slangar och utrustning.

Troligen är det bästa alternativet att 5-6 personer lyfter brandsprutan av släpvagnen och **ställer ner den i en stabil båt** som kan ankra upp utanför stranden närmast brandplatsen.

Glöm inte att ordna med transport av brandslang och utrustning till rätt plats.

Tag med startbatteri, en bränsletratt, en dunk ren bensin, brandslangar, kopplingar sprutrör och en hink till brandsprutans sugventil.

13. *Starta brandsprutan*

Sätt sugslangens insugsventil i en hink. Utan hink kan sugslangens bottenventil bli liggande på sjöbotten och då är det stor risk att grus sugs upp i pumpen vilket kan leda till att den går sönder. Hinken skall bindas fast i sugslangen så att den inte faller av om det kommer vågor. Hinken med sugslangen måste också placeras upprättstående på sjöbotten. Om den ligger ner finns det ändå risk för att det sugas in grus i maskineriet. Ett flöte kan monteras på slangen så att den förblir i lodrätt läge.

När sugslangen är kopplad skall brandsprutans motor tankas och startas. Läs instruktionerna som finns under motorhuven om hur man skall få pumpen att suga upp vatten till pumphuset. När man fått upp vattentrycket skall motorn gå på tomgång tills det är klart att släppa på vattnet i de utlagda slangarna.

14. *Dra ut slang mellan brandsprutan och grenröret på brandplatsen*

Ställ upp grenröret på brandplatsen och dra ut slangar med sprutmunstycken för eldsläckningen.

Se till att slangarna läggs ut åt rätt håll med en gång så att de inte behöver ändvändas.

Se till att slangarna ligger rakt utan veck eller vridningar.

Lägg inte slang över vassa stenar eller så att de böjs mot träd eller stenar.

För att öka sprutans kapacitet kan dubbla slangar läggas ut mellan brandsprutan och brandplatsen, dessa kopplas till sprutan med hjälp av byxröret.

Om brandkåren eller annan förstärkning med egen spruta kommit till vår hjälp kan sprutorna seriekopplas för att ytterligare öka kapaciteten.

15. *Släpp på vattnet*

När alla slangar är kopplade skall den som ansvarar för slangarna meddela den som ansvarar för brandsprutan att vattnet kan släppas på.

16. *Säkerhetsföreskrifter*

- Kontrollera de utlagda slangarna med jämna mellanrum så att det inte har uppstått läckor, klämningar eller vridningar
- Byt ut slangar som läcker
- Håll kontakt med alla medhjälpare med jämna mellanrum. Kontrollera att informationsvägarna fungerar inom släckningsstyrkan
- Undvik att spruta vatten på kraftledningarna ! Vatten är elektriskt ledande och det kan bli överslag till sprutföraren. Detta gäller främst högspänningsledningarna (stolpar märkta med en röd ring), det lär vara mindre eller obetydlig risk om vattenstrålen träffar en lågspänningsledning (stolpar märkta med en gul ring)
- Se till att dricksvattentransporterna till insatsstyrkan fungerar
- Se till att ingen arbetar ensam med släckning
- Övervaka deltagarnas hälsotillstånd för att upptäcka om någon blir överansträngd eller sjuk.
- Försök att hålla räkning på vilka som deltar i insatsen så att ingen blir liggande kvarglömd i skogen.

